

Общество с ограниченной ответственностью
Проектно-строительная компания
«ВОЛГА»

ИНН 6325043826, КПП 632501001, р/с 40702810754050002613, кор/с 3010181020000000607
БИК 043601607 В Поволжском Банке ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Самара,
446011, Самарская область, г. Сызрань, улица Котовского, д. 2, тел./факс (8464) 98-12-77

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО ПК «Волга»

«14» августа 2012 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии объекта защиты установленным требованиям
пожарной безопасности.

№ 28/3

1. Наименование и адрес экспертной организации:

Общество с ограниченной ответственностью проектно-строительная компания «Волга».

Юридический адрес: 446011, Самарская область, г. Сызрань, улица Котовского, д. 2

Фактический адрес: 446011, Самарская область, г. Сызрань, улица Котовского, д. 2

Реквизиты: ИНН 6325043826, КПП 632501001, р/с 40702810754050002613, кор/с 3010181020000000607, БИК 043601607 В Поволжском Банке ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Самара.

Направление деятельности: Обследование объекта защиты, проведение расчетов по оценке пожарного риска, подготовка вывода о выполнении (невыполнении) условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности и разработка мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности (свидетельство об аккредитации МЧС России № 660/В/0197 от 01 апреля 2011 года).

2. Дата и номер договора, на основании которого проведена оценка уровня обеспечения пожарной безопасности людей.

Оценка уровня обеспечения пожарной безопасности людей проведена на основании Договора от «02» июля 2012 года №02/07/28.

3. Реквизиты собственника.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Чапаевск.

Юридический адрес: 446100, Самарская область, город Чапаевск, ул.Комсомольская, 17.

Фактический адрес: 446100, Самарская область, город Чапаевск, ул.Железнодорожная, 35.

ИНН 6335002339, КПП 633001001, БИК 043601001, ОГРН 1026303179528.

р/сч. 4020481020000000426 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г.Самара.

4. Описание объекта защиты, в отношении которого проводилась оценка уровня обеспечения пожарной безопасности людей.

Здание двухэтажное. Объект защиты расположен по адресу: Самарская область, г. Чапаевск, ул. Калинина, д.32. Круговой подъезд к зданию обеспечивается по существующим проездам с твердым покрытием. Ширина дороги обеспечивает возможность подъезда к зданию пожарных автомобилей.

Наружные стены здания выполнены из кирпича. Конструкции перекрытий здания железобетонные. В здании присутствуют подвальные помещения. В здании предусмотрено 10 выходов наружу.

В соответствии со ст.32 «Технического регламента о требованиях ПБ», СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 5.21* рассматриваемый объект относится к классу функциональной пожарной опасности: Ф 1.1 – здания детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.

Все помещения различной функциональной пожарной опасности разделены противопожарными преградами в соответствии с требованиями

п.7.1. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и п.4.17 СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты».

Помещения оборудованы установкой автоматической охранно-пожарной сигнализацией, а так же системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Установка ручных огнетушителей предусмотрена в легкодоступных местах.

Отопление здания – центральное.

Электроснабжение здания напряжением 220 В. Внутренние электрические сети оборудованы устройствами защитного отключения (УЗО) согласно требованиям ПУЭ.

5. Фамилии, имена, отчества должностных лиц, участвовавших в проведении оценки уровня обеспечения пожарной безопасности людей.

Эксперт ООО ПСК «Волга» Лёвкин Дмитрий Вячеславович.

Директор ГБОУ СОШ №21 г. о. Чапаевск Самарской области Уваровский Михаил Юрьевич.

6. Результаты проведения оценки уровня обеспечения пожарной безопасности людей.

Оценка уровня обеспечения пожарной безопасности людей в отношении объекта защиты (государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 21 городского округа Чапаевск Самарской области структурное подразделение «Детский сад №28 «Елочка») проводилась в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования». В ходе проведения оценки уровня обеспечения пожарной безопасности людей проведен анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта защиты (технического паспорта БТИ, договора на проведение работ по техническому обслуживанию систем пожарной автоматики, актов проверки работоспособности систем противопожарной защиты, организационно-распорядительных документов).

При проведении обследования проверено состояние пожарной безопасности объекта, в том числе:

- соответствие конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности;
- соответствие эвакуационных выходов и путей эвакуации, с учетом применяемых отделочных материалов на путях эвакуации;
- соответствие автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- наличие и содержание первичных средств пожаротушения.

Проведены расчеты в соответствии с Приложением 2 ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».

В результате проведения расчета установлено, что расчетная вероятность воздействия ОФП на отдельного человека в здании структурного подразделения «Детский сад №28 «Елочка» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 21 городского округа Чапаевск Самарской области составляет $2,91 \cdot 10^{-7}$ год⁻¹. Расчетная вероятность воздействия ОФП на отдельного человека не превышает нормативное значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке, установленное ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».

7. Вывод о выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

На объекте защиты (государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 21 городского округа Чапаевск Самарской области структурное подразделение «Детский сад №28 «Елочка») выполнены условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

Заключение действительно до 14.08.2015г.

Эксперт ООО ПСК «Волга»



Д. В. Левкин